

## Tabelle zu CO<sub>2</sub>-Äquivalenten/Füllmengen und Kontrollintervallen wichtiger Kältemittel

Kältemittel	GWP	t CO <sub>2</sub> Äquivalent	Füllmenge	Kontrollintervall (jähr.)
R134a	1430	ab 5t	ab 3,5 kg	1x
		ab 50t	ab 34,97 kg	2x
		ab 500t	ab 349,65 kg	4x
R404A	3922	ab 5t	ab 1,27 kg	1x
		ab 50t	ab 12,74 kg	2x
		ab 500t	ab 127,48 kg	4x
R407C	1774	ab 5t	ab 2,82 kg	1x
		ab 50t	ab 28,19 kg	2x
		ab 500t	ab 281,85 kg	4x
R407F	1825	ab 5t	ab 2,74 kg	1x
		ab 50t	ab 27,40 kg	2x
		ab 500t	ab 273,97 kg	4x
R410A	2088	ab 5t	ab 2,4 kg	1x
		ab 50t	ab 23,95 kg	2x
		ab 500t	ab 239,47 kg	4x
<b>Ersatz-Kältemittel :</b>				
R448A	1273	ab 5t	ab 3,93 kg	1x
(R404A)		ab 50t	ab 39,28 kg	2x
		ab 500t	ab 392,77 kg	4x
R32	675	ab 5t	ab 7,41 kg	1x
(R410A)		ab 50t	ab 74,07 kg	2x
		ab 500t	ab 740,74 kg	4x